



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ №43220061000201693243



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66/1**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 25»
г. Кирова (ИНН 4345432263),

заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 25» г. Кирова Кокоулиной Ирине Анатольевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по
пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича от 24.02.2022 №66.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова младшим лейтенантом внутренней службы Белоусовым
Алексеем Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка территории и здания детского сада по адресу: 610029,
Кировская область, г. Киров, ул. Молчановская, д. 9.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 25» г. Кирова Кокоулина Ирина Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ № п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения в здании, при прекращении электропитания часть аварийного эвакуационного освещения не работает.	п. 37 ППП в РФ.	01.03.2023	
2.	По результатам проверки систем противодымной вентиляции	п. 1 ст. 56, п.6 ст. 85 № 123- ФЗ; п. 4.17 ГОСТ Р 53300-	01.03.2023	

аэродинамических испытаний установлено, что фактические параметры систем ВДУ и ПД 1 не соответствуют проектным данным (165/04-15)			
---	--	--	--

Перечень сокращений примененных при формулировании пункта (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ).
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 (ППР в РФ).
3. ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы прямо-сдаточных и периодических испытаний» (ГОСТ Р 53300-2009).

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНДПР г. Кирова –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Белоусов А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

« М » 03 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« М » 03 20 22 г.